

за Сентябрь месяц 2020г.

### КАРТОЧКА

#### регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии

Название потребителя: ТСН "ТСЖ Менделеева 16"

Договор №: 55292

Адрес: **Менделеева, 16**

**Кировский район**

Тепловычислитель СПТ943 № **16413**

Нагрузка по узлу учёта: отопл. \_\_\_\_\_ Гкал/ч; вентил. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Гкал/ч; ГВС \_\_\_\_\_ т/с; тхи - \_\_\_\_\_ °С

Qобщ=Qотоп+Qгвс; Qотоп=Gп(hp-ho); Qгвс=Gгвс(hгвс-hхи);

Схема теплоснабжения 3х-трубная, зависимая, гвс отдельным трубопроводом

Температурный график: 130/70/65°С

дата	ОТОПЛЕНИЕ				Qотоп, Гкал	ГВС			время работы прибора, ч
	подающий трубопровод		обратный трубопровод			tгвс, °С	Gгвс, т/с	Qгвс, Гкал	
	tp, °С	Gп, т/с	to, °С	Go, т/с					
23.08.20	19,63	0,00	20,30	0,00	0,000	54,64	88,93	4,861	24
24.08.20	19,62	0,00	20,34	0,00	0,000	56,13	83,94	4,713	24
25.08.20	19,80	0,00	20,53	0,00	0,000	57,99	62,70	3,638	24
26.08.20	20,13	0,00	20,88	0,00	0,000	56,83	74,65	4,245	24
27.08.20	20,53	0,00	21,28	0,00	0,000	56,74	69,83	3,964	24
28.08.20	20,76	0,00	21,51	0,00	0,000	55,32	78,55	4,347	24
29.08.20	21,20	0,00	21,96	0,00	0,000	56,69	64,61	3,665	24
30.08.20	21,46	0,00	22,22	0,00	0,000	56,84	60,87	3,462	24
31.08.20	21,85	0,00	22,63	0,00	0,000	53,94	91,62	4,943	24
01.09.20	22,05	0,00	22,82	0,00	0,000	56,51	81,56	4,611	24
02.09.20	22,35	0,00	23,11	0,00	0,000	56,32	83,04	4,680	24
03.09.20	22,21	0,00	22,90	0,00	0,000	56,71	68,16	3,867	24
04.09.20	21,35	0,00	21,98	0,00	0,000	54,69	74,73	4,089	24
05.09.20	20,67	0,00	21,35	0,00	0,000	53,50	106,44	5,697	24
06.09.20	20,40	0,00	20,99	0,00	0,000	52,82	118,02	6,236	24
07.09.20	20,19	0,00	20,84	0,00	0,000	47,93	113,92	5,462	24
08.09.20	20,29	0,00	20,97	0,00	0,000	54,14	75,34	4,081	24
09.09.20	20,45	0,00	21,14	0,00	0,000	53,17	97,97	5,211	24
10.09.20	20,50	0,00	21,20	0,00	0,000	53,98	87,88	4,746	24
11.09.20	20,31	0,00	21,01	0,00	0,000	53,39	91,84	4,906	24
12.09.20	20,16	0,00	20,86	0,00	0,000	53,46	91,75	4,908	24
13.09.20	20,04	0,00	20,71	0,00	0,000	53,30	81,69	4,356	24
14.09.20	19,80	0,00	20,48	0,00	0,000	55,54	103,37	5,743	24
15.09.20	19,17	0,00	19,85	0,00	0,000	55,90	73,80	4,126	24
16.09.20	19,02	0,00	19,67	0,00	0,000	54,57	92,18	5,031	24
17.09.20	18,88	0,00	19,52	0,00	0,000	54,52	109,54	5,975	24
18.09.20	18,71	0,00	19,36	0,00	0,000	55,27	112,85	6,239	24
19.09.20	18,34	0,00	18,52	0,00	0,000	56,30	108,16	6,092	24
20.09.20	18,29	0,00	18,97	0,00	0,000	57,94	110,53	6,405	24
21.09.20	18,24	0,00	19,02	0,00	0,000	61,50	106,49	6,552	24
22.09.20	70,32	164,46	44,88	170,83	4,189	62,52	94,07	5,884	24
<b>Итого:</b>	<b>21,83</b>	<b>164,46</b>	<b>21,67</b>	<b>170,83</b>	<b>4,189</b>	<b>55,45</b>	<b>2759,03</b>	<b>152,735</b>	<b>744</b>

\*В потребление жилого дома включено потребление детского сада МБДОУ №536 ул.Менделеева, 14а.

Договор теплоснабжения №51095

Итого к предъявлению: Qотоп= **4,189** Гкал; Qгвс= **152,735** Гкал;  
Qобщ= **156,924** Гкал; Gгвс= **2759,03** тонн;

Представитель потребителя \_\_\_\_\_ тел.: 286-42-67; +79045424122

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2020г.

Представитель ЭСО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ тел.: \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2020г.